

东临溪镇新安养生谷雨污管网整治工程 质量监督信息 2026 年 4 月

项目名称	东临溪镇新安养生谷雨污管网整治工程
建设单位	休宁县亚行贷款项目管理中心
施工单位	浙江华舟建设有限公司 浙江九合环境股份有限公司
监理单位	河北三元建设监理有限责任公司
检查日期	2026.4.8
检查记录	<ol style="list-style-type: none">1. 未办理施工许可证，现场已大范围施工；2. 雨水管混凝土基础厚度、宽度未按图纸施工；3. 现场文明施工差，大面积裸土、堆载未覆盖，现场开挖无抑尘措施。